



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б

8(343)73-4-27-30 электронная почта tond-s.log@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 185/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад №7" (МАДОУ №7), ИНН 6605007394, юридический адрес: 623503,
Свердловская область, Богдановический район, поселок Полдневой, Ленина, 15.

в лице заведующей

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора городского округа
Сухой Лог городского округа Богданович по пожарному надзору Прокина М.А. № 185
от « 25 » ноября 2021 года.

в период с «29» ноября 2021г., с 12 час. 00 мин. по «02» декабря 2021 г., до 13 час. 00 мин.

Начальником ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

России по Свердловской области, майором внутренней службы Прокиным М.А.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: Плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующая
МАДОУ № 7 Горинова Людмила Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты кабельные линии системы противопожарной защиты выполнить не горючим проводом.	Основание: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 46, ст. 54, ст. 83; ГОСТ 31565-2012 п. 6 табл. 2	01.11.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Свердловской области,
майор внутренней службы Прокин М.А.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заведующая МАДОУ № 7
Горина Людмила Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575831

Владелец Горинова Людмила Геннадьевна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022