



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана. 84
электронная почта gu@mchs96.ru
8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99
ОНДиПР ГО Сухой Лог ГО Богданович УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области.
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20Б
8(343)73-4-27-30

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-25-2022/0085 (1)

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра - код субъекта, лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» (МАДОУ №7)

(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения *Заместителя главного государственного инспектора городского округа Сухой Лог, городского округа Богданович по пожарному надзору Глушакова К.С. № 66-25-2022/0085*pc от 30 сентября 2022 г. в период с «05» октября 2022 г. по «17» октября 2022 г. инспектором ОНДиПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Батеневым Николаем Геннадьевичем. проведена выездная плановая проверка в отношении Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7» по адресу: 623503, Свердловская обл., Богдановичский р-н, п. Полдневой, ул. Ленина, д.15.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МАДОУ № 7 Горинова Людмила Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении

1.	Двери эвакуационных выходов, ведущих из групповых ячеек наружу открываются не по направлению выхода из здания.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 23; п. 27 п.п. Д; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4. ст. 89 часть 1 и 2. СП.1.13130.2020 п. 4.2.22.	01.10.2023г.	
2.	Для покрытия пола в залежном помещении для музыкальных и физкультурных занятий применяется горючий материал (листы ДВП, покрытые масляной краской), на который отсутствуют документы, характеризующие класс пожарной опасности. Для покрытия пола необходимо применять материал класса пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 3,6,7. Таблица. 27, 28.	01.10.2023г.	
3.	Для покрытия пола в прихожих групповых ячеек. применяется горючий материал (доски, покрытые масляной краской), на который отсутствуют документы, характеризующие класс пожарной опасности. Для покрытия пола необходимо применять материал класса пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4. ст. 134 часть 3,7. Таблица. 27.	01.10.2023г.	
4.	Сертификат на напольное покрытие (линолеум), используемое в групповых ячейках, не содержит информацию о показателях пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 25. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 ст. 4., ст. 134 часть 3. Таблица. 27.	01.10.2023г.	

5.	Световой оповещатель, обозначающий эвакуационный выход из зального помещения для музыкальных и физкультурных в холл, занятий закрыт занавеской.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 37.	01.10.2023г.	
6.	Помещение раздевалки (согласно техническому плану) эксплуатируется не в соответствии со своим классом функциональной пожарной опасности.	Правила противопожарного режима в РФ. (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479) п. 16 п.п. Н.	01.10.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Инспектор ОНДиПР
ГО Сухой Лог ГО Богданович
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Батенев Николай Геннадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Заведующий МАДОУ №7
Горина Людмила Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

"17" октября 2022 г.